海安天楹环保能源有限公司烟气检测数据汇总

	检测日期	4	2018/3/6	检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	标准 (mg/m³)	1#	2#	3#
2018年	烟尘	30	<20	<20	<20
第一季度	一氧化碳	100	ND	1. 68	ND
邓 子及	氯化氢	60	21.4	7. 23	25. 55
	二氧化硫	100	16. 55	49.75	7. 94
	氮氧化物	300	170	179	152
	检测日期	2018/6/22		检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	标准 (mg/m³)	1#	2#	3#
2018年	烟尘	30	<20	<20	<20
第二季度	一氧化碳	100	ND	ND	ND
	氯化氢	60	9. 6	10.63	24. 27
	二氧化硫	100	19	2	19.83
	氮氧化物	300	234	249	154

海安天楹环保能源有限	从司悃与	届 检测数据汇兑
海女人愉小凤帆派泪蚁	$V \cap W \cap A \oplus A$	

	检测日期	2018/1/26		检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
2018年1月	检测项目	标准 (mg/m³)	1#	2#	3#
	汞及其化合物	0.05	0.000398	0.00018	0.00014
	镉及其化合物	0.1	ND	ND	ND
	铅及其化合物	1	ND	ND	ND
	检测日期	2	018/2/26	检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	标准 (mg/m³)	1#	2#	3#
2018年2月	汞及其化合物	0.05	ND	0.000021	0.000019
	镉及其化合物	0.1	0.00191	0.00167	ND
	铅及其化合物	1	0.0238	ND	ND
	检测日期	2	2018/3/6	检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	标准 (mg/m³)	1#	2#	3#
2018年3月	汞及其化合物	0.05	ND	0.000005	ND
	镉及其化合物	0.1	0.00217	0.00218	ND
	铅及其化合物	1	0.0242	ND	ND
	检测日期	2	018/4/19	检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	标准 (mg/m³)	1#	2#	3#
2018年4月	汞及其化合物	0.05	ND	ND	ND
	镉及其化合物	0.1	0. 00567	ND	ND
	铅及其化合物	1	0.033	0.016	0.0088
	检测日期	2	018/5/18	检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	标准 (mg/m³)	1#	2#	3#
2018年5月	汞及其化合物	0.05	ND	ND	ND
	镉及其化合物	0.1	0.000373	ND	0.0107
	铅及其化合物	1	0.0554	0.144	0. 218
	检测日期	2	018/6/22	检测单位	安徽壹博检测科技有限公司
	检测项目	标准 (mg/m³)	1#	2#	3#
2018年6月	汞及其化合物	0.05	ND	ND	ND
	镉及其化合物	0.1	ND	0.00141	0.000205
	铅及其化合物	1	ND	0.0165	0.00683

海安天楹环保能源有限公司废水检测数据汇总

	I A Mad to die				
	检测日期 2018/	I	安徽壹博检测科技有限公司		
	检测项目	标准(除注明外,单位mg/L)	检测结果(除注明外,单位mg/L)		
	<u> </u>		ND		
2018年1月	<u>总汞</u> 总镉	0. 001 0. 01	0. 006		
		0.01	0.000		
					
		0.05	0. 005 ND		
	<u>总</u>	0. 1 0. 1	ND ND		
	检测日期 2018/		安徽壹博检测科技有限公司		
	位 视 		女		
	检测项目	标准(除注明外,单 位mg/L)	检测结果(除注明外,单位mg/L)		
	总汞	0.001	0.000994		
2018年2月	总镉	0.01	ND		
	总铬	0.1	ND		
	六价铬	0.05	ND		
	总砷	0.1	0. 00606		
	总铅	0.1	0. 034		
	检测日期 2018	/3/5 检测单位	安徽壹博检测科技有限公司		
	检测项目	标准(除注明外,单 位mg/L)	检测结果(除注明外,单位mg/L)		
	总汞	0.001	0. 00107		
2018年3月	总镉	0.01	ND		
	总铬	0.1	ND		
	六价铬	0.05	ND		
	总砷	0.1	0. 00566		
	总铅	0.1	0. 029		
	检测日期 2018/		安徽壹博检测科技有限公司		
	检测项目	标准(除注明外,单	检测结果(除注明外,单位mg/L)		
		<u> </u>			
	pH ■ xxx skm		7. 88		
2018年4月	悬浮物	400	23		
	化学需氧量	500	186		
	氨氮	35	1. 22		
	<u>总磷</u>		1. 7		
	石油类	20	0.17		
	检测日期 2018/		安徽壹博检测科技有限公司		
	检测项目	标准(除注明外,单	检测结果(除注明外,单位mg/L)		
	总汞	0.001	0. 00079		
2018年4月	总镉	0.01	ND		
	总铬	0.1	ND		
	六价铬	0.05	ND		
	总砷	0. 1	0. 00112		
	总铅	0.1	0.029		
	检测日期 2018/		安徽壹博检测科技有限公司		
	检测项目	标准(除注明外,单	检测结果(除注明外,单位mg/L)		
	总汞	0.001	ND		
2018年5月	总镉	0.01	ND		
201040/3	总铬	0.1	0.04		
	六价铬	0.05	0.006		
	总砷	0.1	0. 00384		
	总铅	0.1	0.055		
	检测日期 2018/		安徽壹博检测科技有限公司		
	检测项目	标准(除注明外,单	检测结果(除注明外,单位mg/L)		
	总汞	0.001	ND		
0010550	总镉	0.01	0.008		
2018年6月	总铬	0.1	0.074		
	六价铬	0.05	ND		
	总砷	0.1	0.0142		
	总铅	0.1	0.018		
L	I CONT	. 0. 1	0.016		

海安天楹环保能源有限公司飞灰检测数据汇总

	检测日期 2018	/1/26 检测单位	安徽壹博检测科技有限公司	
	_			
	检测项目	标准(除注明外,单位mg/L)	检测结果(除注明外,单位mg/L)	
	含水率(%)	30	12. 1000	
	汞	0.05	0. 0350	
	铜	40	0. 1000	
	锌	100	0. 7960	
	铍	0. 02	0. 0013	
2018年1月	钡	25	0. 2540	
	镍	0.5	0. 2850	
	砷	0.3	0. 0065	
	铅	0. 25	0. 1790	
	铜	0.15	0.0390	
	六价铬	1.5	0.0490	
	总铬	4.5	2. 6000	
		0.1	0.0065	
	二噁英 检测日期 2018	3 μ g/kg /2/29 检测单位	0.11μg/kg 安徽壹博检测科技有限公司	
	检测项目	标准(除注明外,单位mg/L)	检测结果(除注明外,单位mg/L)	
	含水率(%)	30	12. 1000	
	汞	0.05	0. 0050	
	铜	40	0. 0850	
	锌	100	0. 2520	
	铍	0. 02	0. 0090	
2018年2月	钡	25	0. 6340	
	镍	0.5	0. 2600	
	砷	0.3	0.0027	
	铅	0. 25	0. 2300	
	镉	0.15	0. 1240	
	六价铬	1.5	0. 1270	
	总铬	4. 5	2. 1900	
		0. 1	0.0062	
	11	3 μ g/kg /3/15 检测单位	0. 083 μ g/kg 安徽壹博检测科技有限公司	
	检测项目	标准(除注明外,单位mg/L)	检测结果(除注明外,单位mg/L)	
	含水率(%)	30	11. 3000	
	汞	0.05	0.0080	
	铜	40	0. 3480	
	锌	100	0.6110	
	铍	0.02	0. 0110	
2018年3月	钡	25	0. 2640	
	镍	0.5	0. 2180	
	砷	0.3	0. 0042	
	铅	0. 25	0. 1940	
	镉	0. 15	0. 0450	
	六价铬	1.5	0. 1410	
	总铬	4. 5	2. 6400	
	硒	0.1	0. 0025	
	二噁英	$3 \mu g/kg$	0. 17 μ g/kg	

	检测日期 2018	/4/19 检测单位	安徽壹博检测科技有限公司	
	检测项目	标准(除注明外,单位mg/L)	检测结果(除注明外,单位mg/L)	
	含水率(%)	30	15. 3000	
	汞	0.05	0.021100	
	铜	40	0. 0700	
	锌	100	0. 2430	
	铍	0.02	0.00750	
	钡	25	6. 1400	
2018年4月	镍	0.5	0. 3300	
	砷	0.3	0.21000	
	铅	0. 25	0. 2100	
	镉	0. 15	0. 0800	
	六价铬	1.5	ND	
	总铬	4. 5	1. 1400	
	硒	0.1	0.0600	
	二噁英	3 μ g/kg	0. 15 μ g/kg	
			安徽壹博检测科技有限公司	
	检测项目	标准(除注明外,单位mg/L)	检测结果(除注明外,单位mg/L)	
	含水率(%)	30	16.8000	
	汞	0.05	0.000598	
	铜	40	0. 2530	
	锌	100	22. 1000	
	铍	0.02	0.00323	
	钡	25	1. 3200	
2018年5月	镍	0.5	0. 2540	
	神	0.3	0.01010	
	铅	0. 25	0. 1900	
	镉	0. 15	0. 1100	
	六价铬	1.5	ND	
	总铬	4. 5	ND	
	硒	0.1	0.00794	
	二噁英	3 μ g/kg	0. 065 μ g/kg	
		/6/22 检测单位	安徽壹博检测科技有限公司	
	检测项目	标准(除注明外,单位mg/L)	检测结果(除注明外,单位mg/L)	
	含水率(%)	30	15. 2000	
	汞	0.05	0.001590	
	铜	40	0. 0580	
	锌	100	2. 9800	
	铍	0.02	ND	
	钡	25	0. 9780	
2018年6月	镍	0.5	0. 4030	
	神	0.3	0. 00513	
	铅	0. 25	0. 1040	
	辐	0. 15	ND	
	六价铬	1. 5	ND	
	总铬	4. 5	0. 3440	
	硒	0.1	0. 0201	
	二噁英	3 μ g/kg	0. 018 μ g/kg	
	一心大	υμβ/ Nβ	U. UIU P g/ Ng	

海安天楹环保能源有限公司炉渣热酌减率检测数据汇总

	检测日期 2018/1/26 检测单位		安徽壹博检测科技有限公司					
2018年1月		長 准	标准 (%)		检测结果(%)			
2010年1万	型侧 织 自	小竹庄			2#	3#		
	热酌减率		5	2.62	2.76	3. 14		
	检测日期 201	8/2/26	检测单位	安徽壹	安徽壹博检测科技有限公司			
2018年2月	检测项目	标准	(%)	检	检测结果(%)			
2010-42/1	1四次1分日	小川庄	(/0 /	1#	2#	3#		
	热酌减率		5	2.96	3.62	3. 02		
	检测日期 20	.8/3/5	检测单位	安徽壹	博检测科技有	限公司		
2018年3月	检测项目	 	(%)	检测结果(%)				
2010年3/1	1四次1分日	检测项目 标准(%)		1#	2#	3#		
	热酌减率		5	2.94	3.02	3. 08		
	检测日期 201	2018/4/19 检测单位			安徽壹博检测科技有限公司			
2018年4月	检测项目 标准(%)		检	测结果(%)			
2010平4万	位 <i>侧切</i> 口	7小1出(70)		1#	2#	3#		
	热酌减率		5	3. 28	1. 92	3.02		
	检测日期 201	2018/5/19 检测单位		安徽壹博检测科技有限公司				
2018年5月	检测项目 标准		(%)	检测结果(%)				
2010平3万			(/0)	1#	2#	3#		
	热酌减率		5	1.84	4. 24	1.94		
	检测日期 2018/6/23 检测单位		检测单位	安徽壹博检测科技有限公司				
2018年6月	检测项目	标	标准 (%)		:测结果 (%)		
2010年0月	似伙?火口	型火日 休任 (1#	2#	3#		
	热酌减率		5	1.13	1.98	2. 14		

海安天楹环保能源有限公司烟气二噁英检测数据汇总

	检测日期 2018. 3. 28/3. 29/5. 28		检测单位	四川省中晟环保科技有限公司			
	检测项目标准(n		┃ ┃标准(ng-TEQ/m³)		检测结果 (ng-TEQ/m³)		
2018年			小山庄 (118	ILW/III /	1#	2#	3#
上半年					0.057	0.016	0.088
	烟气二噁英	0.1	0.051	0.054	0.052		
				0.052	0.019	0.049	
	平均值				0.053	0.030	0.063