

深圳市天楹环保能源有限公司飞灰重金属检测数据汇总

2018年1月	检测日期	2018/1/3	检测单位	深圳市安康检测科技有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)		检测结果 (除注明外, 单位mg/L)
	含水率 (%)	30		5.1
	钡	25		1.37
	铍	0.02		0.0003 (L)
	镉	0.15		0.003 (L)
	总铬	4.5		0.02
	铜	40		0.01 (L)
	镍	0.5		0.01 (L)
	铅	0.25		0.05 (L)
	硒	0.1		0.0003
	锌	100		0.006 (L)
	汞	0.05		0.00002 (L)
	砷	0.3		0.035 (L)
	六价铬	1.5		0.004 (L)
二噁英	3 μ g/kg		0.013 μ g/kg	
2018年2月	检测日期	2018/2/1	检测单位	深圳市安康检测科技有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)		检测结果 (除注明外, 单位mg/L)
	含水率 (%)	30		3.6
	钡	25		1.05
	铍	0.02		ND
	镉	0.15		ND
	总铬	4.5		0.03
	铜	40		ND
	镍	0.5		ND
	铅	0.25		ND
	硒	0.1		ND
	锌	100		ND
	汞	0.05		0.00006
	砷	0.3		ND
	六价铬	1.5		ND
二噁英	3 μ g/kg		0.027 μ g/kg	
2018年3月	检测日期	2018/3/28	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)		检测结果 (除注明外, 单位mg/L)
	含水率 (%)	30		22.3
	钡	25		2.25
	铍	0.02		ND
	镉	0.15		ND
	总铬	4.5		ND
	铜	40		ND
	镍	0.5		ND
	铅	0.25		ND
	硒	0.1		ND
	锌	100		ND
	汞	0.05		0.00013
	砷	0.3		0.0022
	六价铬	1.5		ND
二噁英	3 μ g/kg		0.34 μ g/kg	

2018年4月	检测日期	2018/4/27	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	含水率 (%)	30	14.2	
	钡	25	1.2	
	铍	0.02	ND	
	镉	0.15	ND	
	总铬	4.5	ND	
	铜	40	ND	
	镍	0.5	ND	
	铅	0.25	ND	
	硒	0.1	ND	
	锌	100	ND	
	汞	0.05	0.00036	
	砷	0.3	ND	
	六价铬	1.5	ND	
二噁英	3 μ g/kg	0.036 μ g/kg		
2018年5月	检测日期	2018/5/30	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	含水率 (%)	30	12.2	
	钡	25	3.08	
	铍	0.02	ND	
	镉	0.15	ND	
	总铬	4.5	0.03	
	铜	40	ND	
	镍	0.5	ND	
	铅	0.25	ND	
	硒	0.1	ND	
	锌	100	0.04	
	汞	0.05	0.00062	
	砷	0.3	ND	
	六价铬	1.5	ND	
二噁英	3 μ g/kg	0.028 μ g/kg		
2018年6月	检测日期	2018/6/26	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
	含水率 (%)	30	24.7	
	钡	25	2.91	
	铍	0.02	ND	
	镉	0.15	ND	
	总铬	4.5	ND	
	铜	40	ND	
	镍	0.5	ND	
	铅	0.25	0.05	
	硒	0.1	0.00012	
	锌	100	0.1	
	汞	0.05	ND	
	砷	0.3	ND	
	六价铬	1.5	ND	
二噁英	3 μ g/kg	0.046 μ g/kg		

“(L)” “ND”表示检测结果低于方法检出限。

深圳市天楹环保能源有限公司烟气检测数据汇总

2018年第一 季度	检测日期	2018/3/29		检测单位	华测检测认证集团股份有限公司	
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#
	烟尘	30	ND	ND	ND	ND
	二氧化硫	100	ND	ND	ND	ND
	氮氧化物	300	176	115	140	97
	氯化氢	60	0.99	4.22	5.11	0.34
	一氧化碳	100	4	2	ND	7
2018年第二 季度	检测日期	2018/5/31		检测单位	华测检测认证集团股份有限公司	
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#
	烟尘	30	ND	ND	ND	ND
	二氧化硫	100	6	4	6	ND
	氮氧化物	300	47	95	111	103
	氯化氢	60	1.56	0.78	6.47	1.56
	一氧化碳	100	51	32	5	9

“ND”表示未检出。

深圳市天楹环保能源有限公司烟气重金属检测数据汇总

2018年3月	检测日期	2018/3/29		检测单位	华测检测认证集团股份有限公司	
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#
	汞及其化合物	0.05	ND	ND	0.0063	ND
	镉及其化合物	0.1	0.00004	0.000023	0.000118	0.000032
	铅及其化合物	1	0.0003	0.0007	0.0012	0.0004
2018年4月	检测日期	2018/4/27		检测单位	华测检测认证集团股份有限公司	
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#
	汞及其化合物	0.05	ND	ND	ND	ND
	镉及其化合物	0.1	ND	0.000106	0.000169	0.000103
	铅及其化合物	1	ND	ND	ND	ND
2018年5月	检测日期	2018/5/31		检测单位	华测检测认证集团股份有限公司	
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#
	汞及其化合物	0.05	ND	ND	0.0041	ND
	镉及其化合物	0.1	0.00021	0.00002	0.000363	0.000488
	铅及其化合物	1	0.0006	ND	0.0004	0.0007
2018年6月	检测日期	2018/6/26		检测单位	华测检测认证集团股份有限公司	
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#
	汞及其化合物	0.05	0.0084	ND	ND	ND
	镉及其化合物	0.1	0.000483	0.000069	0.000372	0.000445
	铅及其化合物	1	0.001	ND	ND	ND

深圳市天楹环保能源有限公司废水检测数据汇总

2018年3月	检测日期	2018/3/28	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准（除注明外，单位mg/L）		检测结果（除注明外，单位mg/L）
	pH	6-9		6.84
	色度	40		2
	悬浮物	60		6
	COD	90		38
	BOD	20		8.7
	阴离子表面活性剂	5		2.34
	NH ₃ -N	10		0.385
	总铬	0.1		0.005
	六价铬	0.05		ND
	总砷	0.1		0.0304
	总铅	0.1		ND
	总镉	0.01		ND
总汞	0.001		ND	
2018年4月	检测日期	2018/4/27	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准（除注明外，单位mg/L）		检测结果（除注明外，单位mg/L）
	总汞	0.001		ND
	总镉	0.01		ND
	总铬	0.1		0.009
	六价铬	0.05		ND
	总砷	0.1		0.0294
总铅	0.1		ND	
2018年5月	检测日期	2018/5/31	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准（除注明外，单位mg/L）		检测结果（除注明外，单位mg/L）
	pH	6-9		6.62
	色度	40		8
	悬浮物	60		6
	COD	90		10
	BOD	20		2.4
	阴离子表面活性剂	5		ND
	NH ₃ -N	10		0.038
	总铬	0.1		0.007
	六价铬	0.05		ND
	总砷	0.1		ND
	总铅	0.1		ND
	总镉	0.01		ND
总汞	0.001		0.00023	
2018年6月	检测日期	2018/6/26	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司
	检测项目	标准（除注明外，单位mg/L）		检测结果（除注明外，单位mg/L）
	总汞	0.001		ND
	总镉	0.01		ND
	总铬	0.1		0.005
	六价铬	0.05		ND
	总砷	0.1		0.019
总铅	0.1		ND	

“ND”表示未检出。

深圳市天楹环保能源有限公司炉渣检测数据汇总

2018年3月	检测日期	2018/3/28	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司			
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)				
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	
			2.55	1.45	1.92	2.73	
2018年4月	检测日期	2018/4/27	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司			
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)				
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	
			2.59	2.23	3.17	2.71	
2018年5月	检测日期	2018/5/30	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司			
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)				
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	
			3.06	3.44	3.01	3.98	
2018年6月	检测日期	2018/6/26	检测单位	华测检测认证集团股份有限公司			
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)				
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	
			1.82	2.21	2.93	1.5	

深圳市天楹环保能源有限公司烟气二噁英检测数据汇总

2018年 上半年	检测日期	2018/6/6	检测单位	四川省中晟环保科技有限公司			
	检测项目	标准 (ng-TEQ/m ³)	检测结果 (ng-TEQ/m ³)				
	烟气二噁英	0.1	1#	2#	3#	4#	
			停炉	停炉	0.068	0.072	
					0.027	0.013	
				0.020	0.011		
		平均值			0.038	0.032	